

Grimstrup Vandværk
Egebakken 27, Grimstrup
6818 Årre
Att.: Mogens Lund
Rapportnr.: AR-14-CA-00220567-01
Batchnr.: EUDKVE-00220567
Kunde nr.: CA0005145
Modt. dato: 27.08.2014

Analyserapport

Prøvested: Grimstrup Vandværk Ledningsnet - V20100300 / 4567000399
Udtagningsadresse: Egedalvej 7a, 6818 Årre
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 27.08.2014 kl.08:15
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S MBR
Analyseperiode: 27.08.2014 - 01.09.2014

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	80117352	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	5	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Jern (Fe)	0.011	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	17.7	°C				DS/EN ISO 19458	
pH	8.0	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	27	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Iltindhold	> 11	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 5667-5 / DS/ISO 19458	

Vejledende kvalitetskrav til ledningsevne: Minimum 30 mS/m.


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi til:

 Esbjerg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
 Ingeniørgruppen Varde A/S, Karsten Poulsen, Nordre Boulevard 88A, 6800 Varde

01.09.2014

 Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Kirsten From Andersen
 Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.