

Beredskabsplan for Grimstrup Vandværk

19 Februar 2017



Eksemplar nr. 1 Tilhører Grimstrup Vandværk

Indhold

Side 1: Forside

Side 2: Indholdsfortegnelse

Side 3: Beredskabsplanen generelt

Side 4: Generel handling i beredskabssituationer

Action Card 1: Forurening af kildeplads

Action Card 2: Forurening af vandværk/ledningsnet

Action Card 3: Lækage på ledningsnet

Action Card 4: Brand og eksplosion

Action Card 5: Strømfald

Action Card 6: Trusler/sabotage/større hændelser

Action Card 7: Information til forbrugerne

Action Card 8: Nød-vandforsyning i eget ledningsnet

Action Card 9: Nød-vandforsyning med tanke

Bilag A: Rapportskema til håndtering af beredskabssituationer

Bilag B: Kommunikation – telefonliste – mailadresser

Bilag C: Følsomme forbrugere

Bilag D: Materiel og mandskab

Formål med beredskabsplanen

Denne beredskabsplan har til formål at kunne hjælpe vandværkets bestyrelse, hjælpere og teknikere i en krisesituation, så forbrugerne sikres og informeres bedst muligt, i tilfælde af svigtende drikkevandsforsyning, hvad enten det drejer sig om; manglende vand, eller vand der er eller kan blive sundhedsskadeligt.

Sammenhæng med kommunens beredskabsplan

Planen tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes "Beredskabsplan for drikkevand", som findes på vandværket samt elektronisk som minimum hos formanden. Den kan rekvireres hos Natur & Vandmiljø, tlf. 76 16 51 40/76 16 51 32 eller miljo@esbjergkommune.dk.

I den overordnede plan beskrives hvordan Natur & Vandmiljø indkalder en beredskabsgruppe, bestående af f.eks. det berørte vandværk, embedslæge, Natur & Vandmiljø, miljøchef, beredskabschef og kommunikationschef, afhængig af sagens karakter.

Opdatering

Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret, det gælder især telefonlisten.

Formanden har ansvaret for, at

- Beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt.
- Beredskabsplan og opdateringer trykkes og udsendes til relevante brugere (se nedenstående fordelingsliste), f. eks.:
 - Bestyrelsesmedlemmer
 - Samarbejdspartnere
- Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø får tilsendt elektronisk udgave af plan og opdateringer.

Denne plan er udarbejdet i 2015 af formand Mogens Lund og godkendt af bestyrelsen den 5. Maj 2015.

Rettelser/opdateringer anføres her med angivelse af dato/år: v2, 19feb17

Fordeling:

Papir-udgaver:

Eksemplar 1: Grimstrup Vandværk

Eksemplar 2: Hos formand Mogens Lund.

Eksemplar 3: Hos næstformand Claus Lindskov Jessen.

Eksemplar 4: Hos bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen.

Eksemplar 5: Hos bestyrelsesmedlem Henning Sandager Pedersen.

Eksemplar 6: Hos bestyrelsessuppleant Kurt Lund.

Elektronisk udgave:

Hos formand Mogens Lund.

Hos næstformand Claus Lindskov Jessen.

Hos bestyrelsesmedlem Poul Erik Jensen.

Hos bestyrelsesmedlem Henning Sandager Pedersen.

Hos kasserer Mona Lund

Hos bestyrelsessuppleant Kurt Lund

Hos Natur & Vandmiljø, Esbjerg Kommune

Desuden ligger beredskabsplanen på vandværkets hjemmeside: www.grimstrupvandvaerk.dk

Generel handling i beredskabssituationer:

Bevar ro og overblik.
Følg retningslinjerne i beredskabsplanen.
Brug **SUND FORNUFT** i alle situationer.

Brug tjeklisten herunder og det relevante Action Card.
Brug rapportskemaet – som er en god vejledning i første fase.

En hurtig alarmering og uddelegering af opgaver til de driftsansvarlige på vandværket er vigtig.

Formanden (eller stedfortræder) har ansvaret for at:

- Kontakte Natur & Vandm iljø indenfor normal arbejdstid på 76 16 51 32/76 16 51 40.
- Kontakte Beredskabet på 112 udenfor normal arbejdstid.
- Uddelegere opgaverne:
 - Tekniske løsninger (driftsansvarlig og/eller tekniker, servicefirma o.l.).
 - Information til forbrugerne, herunder sårbare forbrugere.
- Deltage i kommunens beredskabsgruppe.
- Sørge for at parterne kan kommunikere (f.eks. undgå, at forbrugerhenvendelser til formanden gør ham ude af stand til at handle).

I hver eneste beredskabssituation (fx lækage, brand, strømudfald, akut forurening af kildeplads og forurening af forsyningsanlægget) noteres hele forløbet i situationen på rapportskemaet, som findes i beredskabsplanen med tid og initialer, samt udførlig beskrivelse og stedsbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringselskab, samt politi eller anden myndighed.

Forsikringselskabet underrettes i alle former for beredskabssituationer til brug i senere forsikringsager.

Oversigt

Hændelse/ulykke	Relevante Action Cards
Akut forurening af kildeplads/boringer F.eks. Væltet tankvogn eller andet udslip	Action Card 1: Akut forurening af kildeplads/boringer Action Card 7: Information til forbrugerne Action Card 9: Nød-vandforsyning i tanke
Forurening på vandværk eller ledningsnet F.eks. dårlig vandprøve eller sygdomstilfælde	Action Card 2: Forurening af vandværk/ledningsnet Action Card 7: Information til forbrugerne Action Card 9: Nød-vandforsyning i tanke
Lækager på ledningsnet F.eks. hul på ledning	Action Card 3: Lækage på ledningsnettet Action Card 7: Information til forbrugerne Action Card 9: Nød-vandforsyning i tanke
Brand og eksplosion	Action Card 4: Brand og eksplosion Action Card 7: Information til forbrugerne Action Card 9: Nød-vandforsyning i tanke
Strømafbrydelse	Action Card 5: Strømudfald Action Card 7: Information til forbrugerne Action Card 9: Nød-vandforsyning i tanke
Hærværk, sabotage eller trusler herom	Action Card 6: Trusler/sabotage/større hændelser Action Card 7: Information til forbrugerne Action Card 9: Nød-vandforsyning i tanke

Action Card 1

Akut forurening af kildeplads/boringer

Akut forurening eller risiko for forurening af kildeplads er situationer, hvor der sker uheld inden for vandværkets indvindingsområde. Det kan være en væltet tankvogn, udslip fra en virksomhed m.m.

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvorfra meldingen kom – brug rapportskemaet, spørg ind til omfanget.
Varsling	Alarm 112 – som herefter sørger for nødvendig første indsats. Esbjerg Kommunes Brand & Redning under ledelse af vagthavende brandinspektør står for den tekniske indsats. Politiets repræsentant koordinerer indsatsen og sørger for yderligere hjælp/assistance. Underret Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø (uden for arbejdstid sker det gennem 112) Underret bestyrelsen for Grimstrup Vandværk, i tilfælde af at nødforsyning bliver nødvendig.
Konsekvenser	Stop benyttelse af den truede boring
Handling	Valg af boring , lokaliser hvilken boring der er forurenede og brug den boring der ikke er forurenede. Hvis drikkevandet vurderes sundhedsskadeligt: Gå til Action Card 2 om forurening på vandværket.
Information (Action Card 7)	Vurder Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurenede. Husk også information, når sagen er endelig afsluttet.
Udbedring af skade	Entreprenør bestilles til at lave oprydning så hurtigt som muligt.
Endelig oprensning	Efter førsteindsatsen føres aktiv tilsyn med at forurenere foretager den endelig oprensning. Hold Esbjerg Kommune underrettet.
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag, da dette har stor betydning for politiefterforskning, forsikringsindberetning m.v. Rapportskemaerne opbevares til slut i datoorden i mappe på vandværket.

Action Card 2

Forurening af vandværket eller ledningsnettet

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår – brug rapportskemaet. Natur & Vandmiljø og embedslægen vurderer i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats.
Varsling	Hvis ikke I allerede har kontakt, varsles Natur & Vandmiljø (Inden for arbejdstid), ellers Embedslægen (døgnvagt) eller 112 (Miljøvagten). Underret bestyrelsen for Grimstrup Vandværk.
Konsekvenser	Følger og omfang af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Hvor stammer forureningen fra?
Handling	Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.m. vurderes i samråd med beredskabsgruppen (Embedslægen, Natur & Vandmiljø). Kildesporing aftales med beredskabsgruppen (Undersøgelser, tilsyn, prøvetagning).
Information (Action Card 7)	Information til forbrugerne i samråd med embedslægen, Natur & Vandmiljø og beredskabsgruppen. Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurennet. Husk også information når sagen er endelig afsluttet.
Udbedring af skade	Så snart kilden til forureningen er fundet iværksættes udbedring og/eller rengøring.
Opfølgning	Det aftales med Natur & Vandmiljø hvilke analyser der skal foreligge (Med tilfredsstillende vandkvalitet) inden almindelig forsyning kan genoptages efter aftale med kommunen. Forbrugerne informeres i samarbejde med Natur & Vandmiljø om, at vandet nu kan drikkes.
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag, da dette har stor betydning for politiefterforskning, forsikringsindberetning m.v. Rapportskemaerne opbevares til slut i datoorden i mappe på vandværket.

Action Card 3

Lækage på ledningsnettet

Lækage på ledningsnettet omfatter såvel hovedledninger, stophaner og stikledninger samt større lækager på husinstallationer. Opdages ved stigende timeforbrug, opstigende vand eller overgravet ledning.

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår – brug rapportskemaet. Husk anmelder + telefonnummer, skadested og omfang af skaden.
Varsling	Alle i Grimstrup Vandværk underrettes. En af disse tilkalder entreprenør, som herefter disponerer over hvem der yderligere tilkaldes – fx vandværksrådgiver Er problemet ude af kontrol, f.eks. store vandmængder og/eller manglende forsyning i længere tid: 112
Konsekvenser	Det vurderes , om der skal lukkes for vandet til det berørte område inden reparation kan foretages. Oftest er det først nødvendigt at lukke når entreprenøren er klar til at grave. Hvis vand løber ind i huse eller lignende lukkes hovedventiler for området.
Handling	Lækagen lokaliseres og området afspærres nødtørftigt så yderligere ulykke forhindres bedst muligt. Gadeafløb renses eventuelt.
Prioritering	Hvis der ikke kan leveres nok vand fra værket, forsøger man at indkredse problemet ved hjælp af afspærringsventiler.
Information (Action Card 7)	Følsomme forbrugere og virksomheder informeres hurtigst muligt telefonisk. Øvrige via hjemmeside og løbesedler.
Udbedring af skade	Entreprenør sørger for udbedring af skaden, inkl. jordarbejdet og finish til slut. Har også ansvaret for at rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres inden der åbnes for almindelig levering af vand. Der udtages prøve for kontrol af bakteriologiske parametre efter større brud og reparationer, hvis dette vurderes nødvendigt.
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag, da dette har stor betydning for politietforskning, forsikringsindberetning m.v. Rapportskemaerne opbevares til slut i datoorden i mappe på vandværket.

Action Card 4

Brand og eksplosion

Kald straks 112 – rekvirer brandvæsenet.

Brandberedskabet har ansvaret for den tekniske indsats, medens politiet koordinerer og dokumenterer indsatsen.

Alarm indgår	112! Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår – brug rapportskemaet. Få hurtigst muligt overblik over skader og omfang.
Varsling	Nærmeste omgivelser advares. Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø underrettes.
Handling	Underret bestyrelsen for Grimstrup Vandværk, som rekvirerer elektriker, vandværksrådgiver eller entreprenør – alt efter hvad der er sket.
Manglende eller forurenede vand?	Fortsæt på relevante Action Card
Information (Action Card 7)	Information til forbrugerne , hvis det vurderes at være nødvendigt, i samråd med embedslægen, Natur & Vandmiljø. Information kan også være på sin plads selv om vandet ikke blev forurenede. Husk også information når sagen er endelig afsluttet.
NB!	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag, da dette har stor betydning for politiefterforskning, forsikringsindberetning m.v. Rapportskemaerne opbevares til slut i datoorden i mappe på vandværket.

Action Card 5

Strømudfald

Grimstrup Vandværk har sit eget nødgeneratoranlæg og proceduren "Procedure for kørsel med nødgenerator" bør følges i dette tilfælde. Proceduren ligger i papir udgave på vandværket i pulten, men er også sendt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår – brug rapportskemaet.
Varsling	Hvis det kun er vandværket der er uden strøm: Kontakt TR Teknik. Hvis det ikke kun er vandværket: Efter få minutter kontaktes SE for at få oplyst omfanget og varighed inden der er strøm igen.
Konsekvenser	Undlad ethvert indgreb i de elektriske installationer – tilkald evt. elektrikerer som har døgnvagt.
Handling	Hvis varighed for strømudfaldet skønnes at være over 1 time: <ul style="list-style-type: none"> • Tilslut nødstrømsanlæg: Følg "Procedure for kørsel med nødgenerator" Instruksen er placeret i pulten på vandværket. • Når strømmen er kommet igen: Følg "Procedure for kørsel med nødgenerator" Instruksen er placeret i pulten på vandværket.
Information (Action Card 7)	Underret resten af bestyrelsen så disse også kan svare på spørgsmål. Underret eventuelt følsomme forbrugere telefonisk. Overvej yderligere information (action card 7)
NB!	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag, da dette har stor betydning for politiefterforskning, forsikringsindberetning m.v. Rapportskemaerne opbevares til slut i datoorden i mappe på vandværket.

Action Card 6

Sabotage eller trusler

Sabotage kan være hærværk på borer og vandværkets bygning, men også aktive kemiske angreb som med kyndighed er mulige at få ind i vandforsyningen, såvel ude på ledningsnettet som på selve vandværket og i/ved borerne.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt hærværk eller indbrud har påvirket vandkvaliteten, kontakt Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, eller

Kald straks 112 Politi

Alarm indgår	Noter tidspunkt og hvordan meldingen indgår – brug rapportskemaet. Spørg nøje ind til de konkrete handlinger der er observeret eller blevet fortalt. Anmelders identitet er meget vigtig – anmelder vil meget hurtigt blive kontaktet af politiet som har den koordinerende ledelse af disse sager. AFBRYD øjeblikkelig vandforsyningen - uden at tilslutte nødforsyning.
Varsling	I samråd med politiets repræsentant samt beredskabschefen og kommunen aftales information til forbrugerne . Det kan komme på tale at sende højttalervogne rundt i forsyningsområdet for at undgå forbrug af evt. forgiftet vand. Bestyrelsen for Grimstrup Vandværk underrettes. Vandværksrådgiver tilkaldes for praktisk hjælp og rådgivning.
Handling (Brug andre relevante Action Cards)	Forurening bringes til ophør! Der åbnes hurtigst muligt for skylleanerne for at bringe forbrugerne ude af stand til at tappe forurenede vand.
Konsekvenser	Desinficering af ledninger kan komme på tale. Ved mange timer uden vand etableres nødforsyning med tankvogn (Action Card 9). Brug radio/lokal TV til at holde forbrugerne underrettet om situationens udvikling. Brug Action Card 7: Information af forbrugerne.
NB!	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag, da dette har stor betydning for politiefterforskning, forsikringsindberetning m.v. Rapportskemaerne opbevares til slut i datoorden i mappe på vandværket.

Action Card 7

Information til forbrugerne

Uanset hvilken særlig situation der er opstået, er der brug for at oplyse forbrugerne. Husk altid at oplyse om, hvornår der kan forventes nyt, og hvor nyhederne kan findes.

Vurdering	Formand (eller stedfortræder) vurderer sammen med Natur & Vandmiljø/beredskabsgruppen, hvilke typer information der er nødvendig, og hvor hurtigt.
Ansvarlige udpeges	Formand (eller stedfortræder) sørger for, at der er ansvarlige til at tage sig af de relevante, nedenstående punkter.
Løbesedler	Løbeseddel udarbejdes sammen med Natur & Vandmiljø. Kommunes Beredskabsplan for Drikkevand indeholder skabeloner . Trykning kan foregå på Grimstrup Vandværk, som altid har papirlager. Hjælp til uddeling kan fås hos bestyrelsen. Sørg for at huske alle .
Opslag	Løbesedlen hænges op hos: Informationstavlen ved bogbussens holdeplads, Børnehaven Egeknoppen, Egekratskolen og ved vandværket. HUSK at skifte dem alle når der er nyt.
Følsomme forbrugere	Levnedsmiddelvirkomheder og f.eks. institutioner med følsomme forbrugergrupper ses på listen Bilag B . De kontaktes hurtigst muligt pr. telefon . Natur & Vandmiljø kan efter aftale sørge for information til kommunens institutioner/dagplejere.
Internet	Tekst fra løbeseddel sættes på egen hjemmeside . Vejledning om kogning o.l. fås fra Natur & Vandmiljø (afstemt med embedslægens vurdering) Natur & Vandmiljø kan få sat nyhed på kommunens hjemmeside/Facebook .
Presse, radio, TV	Der skal være styr på, hvem der udtaler sig , så der ikke kommer modstridende oplysninger ud. Kontaktoplysninger ses på Bilag B . Vær opmærksom på, at der kan ringe en journalist, selv om det måske er fravalgt at orientere pressen. Pressemeddelelse udarbejdes sammen med Natur & Vandmiljø /embedslægen.
Telefonvagt	Vandværkets telefon bør passes af en, der ved hvad der skal siges (og ikke af dem, der skal handle!). Eller der indsættes telefonsvarer med de væsentligste oplysninger. Natur & Vandmiljø kan hjælpe med tekst.
Sagens afslutning	Det vurderes, hvordan den sidste information skal ske, så forbrugerne bliver bekendt med f.eks. aflysning af koge anbefaling.
NB:	Husk løbende at orientere Natur & Vandmiljø om informationsstrømmen.

Action Card 9

Nød-vandforsyning i tanke

Når det er besluttet at der skal leveres nødvand, og det ikke kan ske gennem ledningsnettet, anvendes dette action card.

F.eks.

- Ved manglende vand
- Hvis kogning ikke er en løsning (kemisk forurening eller på særlige steder/til særlige anvendelser)

Brug andre action Cards til resten af processen.

Ved nødvandsforsyning vurderes der, at være behov for 3-5 liter vand pr. person pr. døgn til drikkevand og madlavning.

- En tankvogn indeholder typisk 25.000 l.
- Palletanke på op til 1000 l.

Varsling	Esbjerg Kommune, Brand & Redning, eller 112. Underret Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, hvis de ikke allerede er med i beslutningen (uden for arbejdstid sker det gennem 112)
Handling	Tankvogne eller palletanke og dunke skaffes med hjælp fra Brand & Redning samt Esbjerg Forsyning. Central(e) opstillingssted(er) aftales. Opfyldning arrangeres. Prøvetagning arrangeres.
Information (Action Card 7)	Der er forhåbentlig allerede informeret om, at vandet i hanen ikke må drikkes. Informér om: Hvor kan der hentes drikkevand. Medbring selv dunk? Ændret kvalitet af vandet fra hanen, kan det bruges?
NB:	Husk at føre journal over forløbet af hele hændelsen med angivelse af tid for de forskellige handlinger i forbindelse med hændelsen. Brug rapportskemaet som grundlag. Dette har stor betydning for politiefterforskning, forsikringsindberetning m.v.

Bilag A

Rapportskema til håndtering af beredskabssituationer

Grimstrup Vandværk.

Kort beskrivelse af hændelsen: _____

Hvem anmelder? Navn, adresse og telefonnummer	Tid (Dato/år/tidspunkt)	Hvem modtog alarmen?
Afhjælpning startet/Hvad og hvordan?		
Hvem er underrettet/alarmeret?		
(Kryds af på listen næste side)		

Brug evt. bagsiden til notater om forløbet!

Bilag B

Kommunikation /alarmering/telefonliste.

Navn	Telefon	Mobiltelefon	Mailadresse
Bestyrelsen Grimstrup Vandværk:			
Formand, Mogens Lund	2138 3945	2138 3945	muggelund@gmail.com
Kassere, Mona Lund	7519 1914	2013 5850	lundgaarden@bbsyd.dk
Næstformand, Claus Lindskov Jessen	4020 1939	4020 1939	claus@lindskovjessen.dk
Medlem, Poul Erik Jensen	7519 1660	2136 7046	poul.erik@bbsyd.dk
Medlem, Henning Sandager Pedersen	2636 3576	4172 9844	sandhenning@gmail.com
Suppleant, Kurt Lund	7519 1914	4034 5406	kl@macartney.com
Grimstrup vandværk			grimstrupvandvaerk@gmail.com
Beredskabet	112		
Brand & Redning (vagthavende)	7616 5000	2724 1179 (nord) 4018 3184 (syd)	
VVS/Rådgivere:			
Ingeniørgruppen Varde	7522 1711		igv@igv.dk
Toxværd	7517 3138	2968 4233	toxvard@brammingnet.dk
VVS Vagt tlf.			
Toxværd	7517 3138	2968 4233	toxvard@brammingnet.dk
Entreprenør			
Bruun Entreprise	2040 6345	2040 6345	kurt@bruunentreprise.dk
Johnny M. Jessen	4027 4763	4027 4763	
Elektriker			
TR-Teknik	7677 1100	2121 8829	tr@trteknik.dk
Tilsynsmyndighed			
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Else L. Starup	7616 5140		els@esbjergkommune.dk
Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, Jakob T. Jørgensen	7616 5132		jatj@esbjergkommune.dk
Andre			
DIN Forsyning	7474 7474		Omstilles til vagt nr. uden for åbningstid.
SE (strømforsyning)	7011 5000		Hele døgnet
Forsikringselskabet TRYG	7011 2020		
Embedslæge	7222 7950	Vagt: 7022 0269	sesyd@sst.dk ;
Eurofins Miljø (Vandprøver)	7022 4266	Vagt: 4126 9590	steins@eurofins.dk
Medier			
Ugeavisen Esbjerg	7611 4200		red.esbjerg@ugeavisen.dk
Ugeavisen Bramming	7517 4000		imo@ugeavisen.dk
Jyske Vestkysten	7912 4500		jydskevestkysten@jv.dk
Radio Syd	7333 7999		dr@syd.dk
Radio Skala FM	7912 4500		jydskevestkysten@jv.dk
DR /P4 Esbjerg	7333 7999		syd@dr.dk
DR Syd, Esbjerg	7333 7999		esbjerg@dr.dk
TV Syd	7630 3132		tvsyd@tvsyd.dk

Bilag C

Følsomme forbrugere

Når de kontaktes pr. telefon: bed om en mailadresse at kunne bruge til at sende nyt i sagen.

Følsomme forbrugere	Telefon	Adresse	Mail
Prioritet 1:			
Hjemmeplejen, Plejecenter Østergården	7616 4700	Nørremarken 23	kivh@esbjergkommune.dk
Prioritet 2:			
Landbrug, Brunsgaard Fårefarm, Hans Jørgen Krogh	4082 6880	Vesterlundvej 3	hansjkrogh@hotmail.com
Vuggestuen Egeknoppen	7616 2645	Egedalvej 7 - 9	egeknoppen@esbjergkommune.dk
Dagplejer Anna Voss	2051 1299	Ravnsøvej 9	
Dagplejer Jytte Nikolajsen	2944 5380	Digevej 6	
Dagplejer Linda Sørensen	2762 5825	Digevej 14	
Børnehaven Egeknoppen	7616 2645	Egedalvej 7 - 9	egeknoppen@esbjergkommune.dk
Egekratskolen	2774 1485	Skovbrynet 2	topou@esbjergkommune.dk
Grimstrup Forsamlingshus	7519 1358	Egedalvej 1	info@grimstrupforsamlingshus.dk
Prioritet 3:			
Frisør, Klipoteket, Mette Frikke	6178 6332	Egebakken 49	

Bilag D

Materiel og mandskab

Tilgængeligt materiel	Beskrivelse og kontaktoplysninger
Trykning af løbesedler	300 stk. printerpapir opbevares ved Grimstrup Vandværk printer, placeret på Grimstrup Vandværk
Ledningsplan	Placeret i ringbind på vandværket inkl. placering af ventiler til opdeling og udskylningshaner.
Manual for vandværket	Betjening af boringer, filtre, udpumpning mm.
Rør m.m. (ved brud)	
Nødstrømforsyning	(Se også action card s. 11)
Nødvandforsyning	(Se også action card s. 6)
Brandslanger (ikke til rent vand)	Brand & Redning
Dunke	Via Brand & Redning
Tankvogn til rent vand	Via Brand & Redning
Palletank til rent vand	Esbjerg Forsyning
Tilgængeligt mandskab	
Uddeling af løbesedler	Grimstrup Vandværk
Udskylning af brandslanger	Evt. Brand & Redning

Beboerinformation for Grimstrup Vandværk:

Den [indsæt dato, årstal]

Vandforurening – kog vandet før du drikker det!



Der er risiko for, at drikkevandet i dit område er forurenet. Det betyder, at vi anbefaler, at du koger vandet, før du drikker det eller bruger det til madlavning.

To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel gives en portion vand 2 opkog med 1-2 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100 grader.

Kun lille risiko, hvis du har drukket af vandet

Der er kun en meget lille risiko for, at du bliver syg, hvis du har drukket af vandet. Indtil nu er der fundet meget små mængder af bakterier. Men kog vandet fra nu af, før du drikker det.

Hvornår må vandet drikkes igen?

Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt. Den [indsæt dato] får vi resultatet af en række nye prøver, som vil vise, om kogeanbefalingen kan ophæves. Der vil løbende være opdateringer på Grimstrup Vandværks hjemmeside www.grimstrupvandvaerk.dk, opdateringer på hjemmesiden så snart vandet igen kan drikkes uden kogning.

Beskyt dig selv mod sygdom - anbefalinger fra embedslægen:

- **Madlavning:** Vandet må ikke bruges til skylning af salater eller andre rå grønsager. Brug i stedet afkølet, kogt vand. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, spaghetti el. lignende, da bakterierne dør efter kort tids kogning.
- **Opvask:** Undgå at bruge opvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er forurenet. Vask i stedet op i kogt vand.
- **Personlig hygiejne:** Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke må drikke vand under badning. Vask hænder, som du plejer – før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand. Brug afkølet, kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser.
- **Tøjvask/vask:** Du må godt bruge vandet til tøjvask og til rengøring.

Yderligere information

På hjemmesiden www.grimstrupvandvaerk.dk kan du få svar på en række aktuelle spørgsmål om forureningen. Så snart nye prøver viser, at forureningen er væk, vil der på www.grimstrupvandvaerk.dk blive oplyst omkring status for vandkvaliteten.

Har du specifikke spørgsmål, som du ikke kan få svar på via hjemmesiden, kan du kontakte Grimstrup Vandværk på telefon 21383945 eller på e-mail grimstrupvandvaerk@gmail.com

Pressemeddelelse

Den [Indsæt dato]

Vandforurening i Grimstrup Vandværks forsyningsområde.

Der er fundet bakterier i drikkevandet i Grimstrup Vandværks forsyningsområde. Der er risiko for, at drikkevandet er forurennet. Derfor anbefaler embedslægen, at beboerne i området koger vandet, før det drikkes eller bruges til madlavning.

Der er i en vandprøve udtaget fra ledningsnettet målt E-coli i prøven. Indtil videre anbefales husstandene i Grimstrup Vandværks forsyningsområde at koge vandet, før de drikker af det eller bruger det til madlavning. Indsæt kort, eller områdebeskrivelse eller:

På Grimstrup Vandværks hjemmeside www.grimstrupvandvaerk.dk kan beboere i området se, om de er omfattet af forureningen ved at indtaste deres adresse. På hjemmesiden kan de også finde svar på de mest centrale spørgsmål om forureningen. Alle husstande i det berørte område bliver informeret direkte ved en skriftlig meddelelse.

Da der altså er risiko for forurening af drikkevandet, anbefaler embedslæge [indsæt navn], at beboerne i det berørte område tager deres forholdsregler. [Hun/han] siger:

- Folk i området anbefales at koge vandet, før de drikker det eller bruger det til madlavning. To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Men vandet fra hanerne kan godt bruges til for eksempel tøjvask, kogning af kartofler og lignende.

Mogens Lund, siger:

- Vi har i Grimstrup Vandværk indledt en intensiv jagt på eventuelle kilder til forureningen.

Ifølge Mogens Lund er det endnu for tidligt at sige noget om årsagen til forureningen, men han lover, at Grimstrup Vandværk vil holde borgerne og medierne løbende orienterede om situationen.

Den [indsæt dato] får Grimstrup Vandværk resultatet af en række nye vandprøver, som vil vise, om kogeanbefalingen kan ophæves.

Borgere i det berørte område kan på hjemmesiden www.grimstrupvandvaerk.dk se, om deres område er berørt af situationen. På hjemmesiden kan de også finde svar på de mest centrale spørgsmål om forureningen.

Yderligere information

Mogens Lund, formand i Grimstrup Vandværk på telefon 21383945 eller på grimstrupvandvaerk@gmail.com
Embedslægeinstitutionen på telefon 7222 7950, eller e-mail sesyd@sst.dk

Få yderligere information på Grimstrup Vandværks hjemmeside www.grimstrupvandvaerk.dk